

## Produktinformation NG 407-01

---

D

### Installation Achtung

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

### Wichtig!

**Bitte die Norm DIN EN 60065 beachten!**

In der Gebäudeinstallation **muss** ein allpoliger Netzschalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm vorhanden sein. Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden!

Für ausreichende Belüftung ist zu sorgen, insbesondere ist darauf zu achten, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

**Bei AP-Montage muss ein "Schutz gegen direktes Berühren" von aktiven Teilen sichergestellt sein.**

**Hierzu ist die Vorschrift VDE 0100/ DIN 57100 Teil 410 zu beachten.**

GB

### Installation Caution!

Electrical appliances may only be installed and assembled by qualified electricians!

### Important!

**Please observe the standard DIN EN 60065!**

For building installation, an all-pole mains switch with a contact gap of at least 3 mm **must** be provided.

The device must not be exposed to splash or spray water! Ensure sufficient ventilation, paying particular attention not to cover up the vent holes.

**When surface mounting, protection against direct touch from activated parts must be ensured.**

**Note the respective regulations.**

F

### Installation Note

L'installation et le montage des appareils électriques ne peuvent être effectués que par un spécialiste.

### Important!

**Veillez respecter le norme DIN EN 60065!**

Un interrupteur bi-polaire avec une distance de contact ouvert de minimum 3 mm **doit être présent** dans l'installation du bâtiment.

Ne pas exposer l'appareil à des projections ou gouttes d'eau! Veillez à une bonne aération, en particulier ne pas couvrir les fentes de ventilation.

**En cas de montage en saillie, il faut „prévenir le contact direct“ des pièces actives.**

**A cet effet, il faut respecter les directives VDE0100/ DIN 57100 partie 410.**

# SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne  
Telefon- und Telegrafenerwerke  
Stiftung & Co

Postfach 1155  
D-78113 Furtwangen  
Bregstraße 1  
D-78120 Furtwangen

Telefon +49 (0) 7723/63-0  
Telefax +49 (0) 7723/63-300  
www.siedle.de  
info@siedle.de

© 2003/04.03  
Printed in Germany  
Best. Nr. 0-1101/032425